

Ausschreibungstext Alpenland Heizungswasser KG

Füllen mit Heizungsgold Kühlsole N (Glykol) Einsatz für geschlossenen Wärmenetzen und Kältenetzen zum Schutz vor Frost und Korrosionen.

Normgerechtes Spülen mit Heizungsgold VE Wasser 2035 als Vorbereitung zum Füllen. Das Netz wird kreisweise mit Heizungsgold VE Wasser 2035 gespült werden. Das Spülvolumen beträgt das 1,5 Fache des Füllvolumens. Nach dem Spülen wird das Spülwasser abgelassen. Nach dem Ablassen wird das Netz mit dem Fertiggemisch Heizungsgold Kühlsole N befüllt. Die Konzentration des Gemisches sollte auf den benötigten Frostschutz eingestellt werden. Unterdosierungen sind zu vermeiden, siehe Produktinformationen.

Spülen mit Heizungsgold VE Wasser 2035 Wasser und Füllen mit Heizungsgold Kühlsole N, einschließlich allen Gerätschaften und Personalaufwand. Heizungsgold VE Wasser 2035 ist in seperater Position ausgeschrieben. Einschließlich Gewährleistungsübernahme für die Füllwasserqualität.

Bezugsquelle:
Alpenland Heizungswasser KG
www.normgerechtesheizungswasser.de
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Typ: Spülen und Füllen