

Ausschreibungstext Alpenland Heizungswasser KG

Wasseranalyse-Korrosionstest bei geschlossenen Wärmenetzen und Kältenetzen bei Verdacht auf starke Korrosion:

Wasseranalyse mit folgenden Parametern:

Gelöster Sauerstoff in mg/l durch Messung vor Ort
Laboranalyse auf Leitfähigkeit, pH-Wert, Gesamthärte, Kupfer, Zink, Chlorid, Eisen, Phosphat, Molybdän, Glykol

Bezugsquelle:

Alpenland Heizungswasser KG
www.normgerechtesheizungswasser.de
Terminalstraße Mitte 18
85356 München

Typ: Wasseranalyse-Korrosionstest bei geschlossenen Wärmenetzen und Kältenetzen bei Verdacht auf starke Korrosion